

«ПЕЧНЫЕ ПОЖАРЫ». КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ.

Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Так, в ночь с 25 на 26 ноября произошел в бане частного домовладения по улице Заря, причина возникновения пожара - перекал печи. С начала года это уже не первый «печной пожар».

Основные причины «печных» пожаров:

Во-первых, нарушение правил устройства печи:

недостаточная разделка дымовых труб в месте прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступки - расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома, отсутствие предтопочного листа.

Во-вторых, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:

розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

использование дров, длина которых превышает размеры топливника;

перекаливание печей;

оставленные открытыми дверки;

сушка одежды или других предметов вблизи очага.

Неправильно сложенная печь может стать причиной пожара в доме. Чтобы этого не случилось, не поручайте кладку печи лицам, не знакомым с правилами пожарной безопасности при устройстве печного отопления.

Перед началом отопительного сезона печи необходимо проверить и отремонтировать, дымоходы следует очистить от сажи и побелить. Неисправные печи, камины и дымоходы эксплуатировать опасно!

Печь обязательно должна быть беленой, это позволяет своевременно обнаружить неисправности в кладке печи, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. В местах пересечения дымовых труб со сгораемыми конструкциями расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до этих конструкций должно быть не менее 38 см.

Для защиты сгораемого и трудносгораемого пола перед топкой печи следует предусмотреть металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках полы необходимо защитить кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота металлических ножек у печей должна быть не менее 100 мм.

В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твёрдом топливе.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними.

Располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе.

Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ.

Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий.

Перекаливать печи.


Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

**При обнаружении пожара или признаков горения
(задымление, запаха гари, повышенной температуры)
немедленно сообщить по телефонам 101 или 112.**

Управление по делам ГОЧС при администрации городского округа город «Волжск»

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ. ПАМЯТКА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ



При эксплуатации печного отопления не допускается:



- применять для розжига печи легко-воспламеняющиеся и горючие жидкости;



- использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;



- топить печи с открытыми дверцами;



- перекаливать печи;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за растопкой детям;



- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;



- топить при отсутствии стационарной защиты пола негорючим листовым или плитным материалом размером не менее 70x50 см, располагаемым длинной стороной перед дверцей печи.

**ПРИ ПОЖАРЕ
звонить 01**

с мобильных

101 или 112